

ELEKTRIÕHULIINID VAHELDUVPINGEGA ÜLE 1 KV**Osa 1: Üldnõuded****Ühised eeskirjad****Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV****Part 1: General requirements****Common specifications**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2014. aasta novembrikuu numbris.

1. *Asendada läbivalt „madal tõenäosus“ sõnadega „väike tõenäosus“.*

2. Jaotis 4.3.5 „Liini mis tahes elemendile toimivad tuulejõud“

Asendada viimase lõigu esimene lause alljärgnevaga:

Analoogiliselt võib valemi tuule nimikoormuse leidmiseks kordusperioodiga 3 aastat Q_{W3} saada, korrutades tuulejõu Q_{Wx} keskmise tuulesurve q_h ja suurima tuulesurve q_p suhtega ning 3- ja 50aastase kordusperioodiga tuulekiiruste V_3 ja V_{50} ruutude suhtega (vt C_T lisas B.2).

3. Jaotis 4.6.6.2 „Nimijäitekoormuse I_3 ja madala tõenäosusega tuulekiiruse V_L koostoime“

Asendada jaotise esimene lause alljärgnevaga:

Nimijäitekoormus (või suure tõenäosusega koormus) I_3 teoreetilise kordusperioodiga 3 aastat on määratletud jaotises B.3 või leitav kui:

ICS 29.240.20 Elektriajaotusliinid

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee