

EHITISTE TULEOHUTUS**Osa 3: Küttesüsteemid****Fire safety of constructions****Part 3: Heating systems**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2013. aasta maikuu numbris.

1. Sisulehtede päised

Alates leheküljest 7 asendada paaritute lehekülgede päises standardi tähis alljärgnevaga:

EVS 812-3:2013

2. Jaotis 6.1.19

Asendada tekst alljärgnevaga:

Korstna puhastamiseks peab olema tagatud ohutu pääs korstnani. Ehitistele katusekaldega $> 11^\circ$ tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või -redelid. Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil. Korstnale kõrgusega $> 1,2$ m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstna astmeraudadega (v.a korstnad, mida puhastatakse muul viisil, nt puhastusluuk asub korstna alumises osas).

3. Jaotis 6.4.8.5

Asendada loendi esimene lõik alljärgnevaga:

— jaotistes 6.4.8.2 ja 6.4.8.3 nimetatud juhtudel tuleb kasutada suuruse 0,8 m asemel väärtust 1,2 m;

ICS 13.220.50 Ehitusmaterjalide ja -elementide tulepüsivus; 91.060 Ehituselemendid;
91.140.10 Keskküttesüsteemid

Võtmesõnad: ehitised, kolded, korstnad, küttesüsteemid, suitsulöörid, tuleohutus

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee