

MITTEELUHOONETE VENTILATSIOON. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele**Ventilation for non-residential buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2010. aasta veebruarikuu numbris.

1. Asendada jaotise 4 „Tähised ja ühikud” tabelis 1 eluea ühik „years” ühikuga „aastat”.
2. Parandada lk 26 valem 5 järgmiselt:

$$c_{IDA}(t) - c_{SUP} = c_{IDA}(0) + \frac{q_{m,E}}{q_{v,SUP}} \left(1 - e^{-\frac{q_{v,SUP}}{V_r} t} \right) \quad (5)$$

ICS 91.140.30 Ventilatsioon ja kliimaseadmed

Võttesõnad: ventilatsioonisüsteemid, konditsioneerimissüsteemid, nõuded, projekteerimine, seadmed, liigitus, õhu kvaliteet, kontrollkaardid, ventilaatori erivõimsus

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee