

**TUGEVVOOLUPAIGALDISED NIMIVAHELDUPINGEGA ÜLE 1 kV****Osa 1: Üldnõuded****Power installations exceeding 1 kV a.c.****Part 1: Common rules****(IEC 61936-1:2010, modified)**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2013. aasta maikuu numbris.

*Lisada lisasse ZA alljärgnevad rahvuslikud eritingimused.*

**Jaotis   Rahvuslik eritingimus****6.2.9.5   Island**

Pinnases paikneva kaabli vähimalt nõutav sügavus on 0,7 m.

**7.2.6   Island**

Välistara vähimalt nõutav kõrgus on 2 500 mm.

**7.7   Island**

Pingestatud osade kõrgus  $H'$  tavaisikutele juurdepääsetavast pinnast peab nimipingetel  $U_m$  kuni 52 kV olema vähemalt  $H' = 5\,500$  mm.

ICS 29.020 Elektrotehnika üldküsimused; 29.080.01 Elektriisolatsioon üldiselt

Võttesõnad: elektriohutus, elektripaigaldis, kõrgepingepaigaldis, maandussüsteem, paigalduspõhimõtted

**Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele**

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; [www.evs.ee](http://www.evs.ee); telefon 605 5050; e-post [info@evs.ee](mailto:info@evs.ee)