
ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20

English Version

**Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -
Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted
bunched wires or cables - Apparatus
(IEC 60332-3-10:2018/COR1:2018)**

Essais des câbles électriques et des câbles à fibres
optiques soumis au feu - Partie 3-10: Essai de propagation
verticale de la flamme des fils ou câbles montés en nappes
en position verticale - Appareillage
(IEC 60332-3-10:2018/COR1:2018)

Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen und
Glasfaserkabeln im Brandfall - Teil 3-10: Prüfung der
vertikalen Flammenausbreitung von vertikal angeordneten
Bündeln von Kabeln und isolierten Leitungen -
Prüfvorrichtung
(IEC 60332-3-10:2018/COR1:2018)

This corrigendum becomes effective on 23 November 2018 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60332-3-10:2018/COR1:2018 was approved by CENELEC as EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018-11 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60332-3-10
Edition 2.0 2018-07

IEC 60332-3-10
Édition 2.0 2018-07

**TESTS ON ELECTRIC AND OPTICAL FIBRE
CABLES UNDER FIRE CONDITIONS –**

**Part 3-10: Test for vertical flame spread of
vertically-mounted bunched wires or cables -
Apparatus**

**ESSAIS DES CABLES ELECTRIQUES ET DES
CABLES A FIBRES OPTIQUES SOUMIS AU FEU –**

**Partie 3-10: Essai de propagation verticale de la
flamme des fils ou câbles
montés en nappes en position verticale –
Appareillage**

CORRIGENDUM 1

6.2 Positioning

*Replace, in the first paragraph,
"(600 ± 5) mm" by "(630 ± 5) mm"*

6.2 Positionnement

*Remplacer, dans le premier alinéa,
"(600 ± 5) mm" par "(630 ± 5) mm"*