

ÜMBRISTEGA TAGATAVAD KAITSEASTMED (IP-KOOD)**Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2019. aasta märtsikuu numbris.

Peatükk 6 „Teise tunnusnumbriga tähistatavad kaitseesemed vee sissetungimise eest“

Asendada kuues lõik järgmiselt:

Ümbris, mis on määratletud teise tunnusnumbriga 7 või 8, loetakse mittesobivaks veejugade toimele (mis on määratletud teise tunnusnumbriga 5 või 6) ja ei nõua vastavust tunnusnumbri 5 või 6 nõuetele, välja arvatud juhtumel, mil ümbrise kohta kehtib mitu koodi. Ümbris, mis on määratletud teise tunnusnumbriga 9, loetakse mittesobivaks veejugade toimele (mis on määratletud teise tunnusnumbriga 5 või 6) ja sukeldamisele vette (mis on määratletud teise tunnusnumbriga 7 või 8) ja ei nõua vastavust tunnusnumbri 5, 6, 7 või 8 nõuetele, välja arvatud juhtumel, mil ümbrise kohta kehtib mitu koodi alljärgneva tabeli kohaselt.

ICS 13.260; 29.020

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee