

MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED**Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud****Low-voltage switchgear and controlgear assemblies****Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DB0)**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2019. aasta maikuu numbris.

1. Joonis 101 — Näide tervikliku tavaisikute käsitatava jaotuskilbi ületemperatuuri kontrollimisest katsetustega vastavalt jaotisele 10.10.2.3.6

Asendada märkus 3 järgmiselt:

Funktsionaalühiku (ahela) tunnusvool on kooste tootja deklareeritud voolu väärtus, mis võib olla väiksem kui vastava tootestandardiga määratud tunnusvool.

2. Tabel AA.1 — Kooste tootja ja kasutaja vahelise kokkuleppe asjad

Asendada rubriigi „Lühisetaluvus“ esimese rea teine tulp („Viidatud jaotised“) järgmiselt:

Lühisetaluvus	
Arvutuslik lühisvool toiteklemmidel I_{cp} (kA)	3.8.7

ICS 29.130.20

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee