

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60947-4-1
Edition 4.0 2018-10

IEC 60947-4-1
Édition 4.0 2018-10

Low-voltage switchgear and controlgear –

Appareillage à basse tension –

Part 4-1: Contactors and motor-starters –
Electromechanical contactors and
motor-starters

Partie 4-1: Contacteurs et démarreurs de
moteurs – Contacteurs et démarreurs
électromécaniques

CORRIGENDUM 1

6.1.2 Characteristics, basic rated values and utilization

Replace the existing items n) and o), without modifying the three dashed items under o), with the following new items:

n1) IP code according to Annex C of IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010;

n2) pollution degree (see Clause 7);

o) short-circuit rating:

Replace the first existing sentence of item p) "maximum permissible altitude of the site of installation, if greater than 2 000 m." by the following new sentences:

p1) maximum permissible altitude of the site of installation, if greater than 2 000 m;

p2) conductor connection on terminal:

6.1.2 Caractéristiques, valeurs assignées fondamentales et utilisation

Remplacer les points existants n) et o), sans modifier les trois tirets sous o), par les nouveaux points suivants :

n1) code IP conformément à l'Annexe C de l'IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010;

n2) degré de pollution (voir l'Article 7) ;

o) caractéristiques assignées en court-circuit :

Remplacer la première phrase existante de p) "altitude maximale admissible du site d'installation, si elle est supérieure à 2 000 m." par les nouvelles phrases suivantes :

p1) altitude maximale admissible du site d'installation, si elle est supérieure à 2 000 m.

p2) raccordement de conducteur sur borne: