

MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED**Osa 1: Üldreeglid****Low-voltage switchgear and controlgear assemblies****Part 1: General rules**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2022. aasta veebruarikuu numbris.

Jaotis 9.1.1 „Üldnõuded“

Lisada olemasoleva teksti lõppu järgmine uus märkus:

„MÄRKUS IEC 60664-1:2007 sisaldab nõudeid lisaisolatsioonile ja tugevdatud isolatsioonile (klass II).“

ICS 29.130.20

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega:
Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee