

MÜÜRIMÖRTIDE KATSEMEETODID

**Osa 1: Terastikulise koostise määramine
(sõelanalüüs)**

**Methods of test for mortar for masonry
Part 1: Determination of particle size distribution
(by sieve analyses)**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2022. aasta maikuu numbris.

Jaotis 7.1 „Üldsäte“

Kustutada esimene lõik:

„Kergtäitematerjali sisaldavaid mörte tuleb katsetada kuivisõelumisega. Kõiki teisi mörte tuleb katsetada märgsõelumisega.“

Asendada teine lõik järgmiselt:

„Mörte tuleb katsetada kuivisõelumisega, v.a juhul, kui võib eeldada aglomeraatide teket – siis tuleb kasutada märgsõelumist.“

ICS 91.100.10

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee