

MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED**Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine****Lülitus- ja juhtimisaparatuur****Low-voltage electrical installations****Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment****Switchgear and controlgear**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2022. aasta detsembrikuu numbris.

1. „Eesti standardi eessõna“

Asendada Eesti standardi eessõna loetelu esimeses punktis viide „AC:2022“ viitega „AC:2022-08“.

Asendada Eesti standardi eessõnas paranduse viide „EVS-HD 60364-5-53:2022/AC:2022“ paranduse viitega „HD 60364-5-53:2022/AC:2022-08“, et lõik näeks välja järgmine:

Sellesse standardisse on parandus HD 60364-5-53:2022/AC:2022-08 sisse viidud. Parandusega parandati läbivalt standardi jaotiste nummerdus.

2. Jaotis 536.4.2.3.2 „Selektiivsus kaitselülite vahel“

Asendada teine lõik järgmiselt:

Põhimõtteliselt on selektiivsus tagatud lühisvoolutasemeni, mille puhul koormuspoolse kaitselüliti tipp-läbilaskevool on väiksem kui toitepoolse kaitselüliti hetkrakendumisvoolu tippväärtus. Kui toitepoolne kaitselüliti on sätestatud selektiivselt, võib selektiivsuspiir olla kõrgem.

ICS 91.140.50; 29.120.50

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee