

MADALPINGELISED LÜLITUS- JA JUHTIMISAPARAADID**Osa 1: Üldreeglid****Low-voltage switchgear and controlgear****Part 1: General rules**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2023. aasta märtsikuu numbris.

1. Peatükk 2 „Normiviited“

Asendada olemasolev viide standardile „IEC 60068-2-52:1996“ järgmiselt:

„IEC 60068-2-52:2017. Environmental testing – Part 2-52: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)“

2. Jaotis 9.3.3.3.4 „Peavooluahela ületemperatuur“

Asendada punkti i) alapunktis a) väljend „tabelis 9 esitatud ristlõikega vaskjuhtidega“, et lause näeks välja järgmiselt:

„ühendused tuleb teostada tabelis 9 määratletud moel vähemalt 1 mm² ristlõikega ühesooneliste, polüvinüülkloriidisolatsiooniga vaskjuhtidega“

3. Tabel Q.1 „Katsetussarjad“

Asendada real 14 „Soolaudu“ neljandas ja seitsmendas tulbas sõna „rangus“ sõnaga „katsemeetod“.

Asendada tabeli joonealuses märkuses i vähim isolatsioonitakistus „10 MΩ“ väärtusega „1 MΩ“ ja väärtus „100 MΩ“ väärtusega „10 MΩ“.

Asendada olemasolevas joonealuses märkuses j viide „IEC 60068-2-52:1996“ viitega „IEC 60068-2-52:2017“.

Lisada olemasoleva joonealuse märkuse j lõppu järgmine uus lause:

„Seadmed, mida on juba kontrollitud standardi IEC 60068-2-52:1996 kohaselt, ei vaja korduskatsetusi, sest katsemenetlus pole muutunud.“

ICS 29.130.20

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee