

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62488-2
Edition 1.0 2017-07

**POWER LINE COMMUNICATION SYSTEMS FOR
POWER UTILITY APPLICATIONS –**

**Part 2: Analogue power line carrier terminals or
APLC**

IEC 62488-2
Édition 1.0 2017-07

**SYSTEMES DE COMMUNICATION SUR LIGNES
D'ENERGIE POUR LES APPLICATIONS DES
COMPAGNIES D'ELECTRICITE –**

**Partie 2: Equipements terminaux à courants
porteurs sur lignes d'énergie analogiques ou
APLC**

C O R R I G E N D U M 2

7.4.3 OSB

Replace the second sentence of the third paragraph of 7.4.3 with the following new text:

The APLC shall generate appropriate test signals from 50 Hz to 3 400 Hz at the TX port.

7.4.3 OSB

Remplacer la deuxième phrase du troisième alinéa de 7.4.3 par le nouveau text suivant:

L'APLC doit générer les signaux appropriés au port TX pour les fréquences de 50 Hz à 3 400 Hz.