

TEHNILISTE PAIGALDISTE TERMILINE ISOLEERIMINE

Osa 7: Torustikud, mahutid ja seadmed

Katete ja tugikonstruktsioonide materjalid

Thermal insulation of technical equipment

Part 7: Insulation of pipes, vessels and equipment

Covering materials and support structure

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2023. aasta juulikuu numbris.

1. Tabel 2 „Kattematerjali paksus olenevalt isolatsiooni paigalduskohast“

Asendada tabeli 2 kolmas ja neljas rida järgmiselt:

Toru isolatsiooni välisläbimõõdul d_e mm			
$d_e \leq 150$	0,5	0,5	0,4
$150 < d_e \leq 500$	0,5	0,7	0,4
$500 < d_e \leq 800$	0,6	1,0	0,5
$d_e > 800$	0,7	1,0	0,5
Isolatsioonikarbid isolatsiooni välisläbimõõt torul d_e mm			
$d_e \leq 200$	0,5	0,7	0,4
$200 < d_e \leq 500$	0,7	1,0	0,5
$d_e > 500$	0,7	1,0	0,5

ICS 27.220; 91.120.10

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee