

MADALPINGELISED LÜLITUSAPARAADID

Osa 6-2: Mitmetoimelised aparaadid

Juhtimis-kaitselülitid

Low-voltage switchgear and controlgear

Part 6-2: Multiple function equipment

Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2023. aasta septembrikuu numbris.

1. 9.5.4.3 „Katsetuse arvutuslikel lühisvooludel I_{cr} ja I_r “

Asendada olemasolev esimene lõik järgmiselt:

Lühiskatse sooritatakse jaotise 9.3.4.1 üldtingimuste kohaselt arvutuslike lühisvooludega I_{cr} ja I_r vastavalt jaotise 8.2.5 punktile a.

2. 9.5.5.3 „Lühisvoolu tunnus-talitluslahutusvõimsuse katsetus voolu väärtuse I_{cs} juures“

Asendada olemasolev esimene lõik järgmiselt:

Lühisekatsetus tehakse jaotise 9.3.4.1 üldtingimuste kohaselt tootja deklareeritud arvutuslikul voolul I_{cs} (vt 5.3.6).

ICS 29.120.40, 29.130.20

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee