IEC 60364-4-44 (Second edition - 2007)

Low-voltage electrical installations -

Part 4-44: Protection for safety –
Protection against voltage disturbances
and electromagnetic disturbances

CEI 60364-4-44 (Deuxième édition – 2007)

Installations électriques à basse tension -

Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques

CORRIGENDUM 1

Page 12

442.2.1 Magnitude and duration of power-frequency fault voltage

Instead of:

 $U_{\rm f} = 0.5 R_{\rm F} \times I_{\rm F}$

read:

 $U_{\rm f} = 0.5 R_{\rm E} \times I_{\rm E}$

Page 66

442.2.1 Valeur et durée de la tension de défaut à fréquence industrielle

Au lieu de :

 $U_{\rm f} = 0.5 R_{\rm F} \times I_{\rm F}$

lire:

 $U_{\rm f} = 0.5 R_{\rm E} \times I_{\rm E}$

May 2010 Mai 2010