

**SISEKESKKONNA ALGANDMED HOONETE ENERGIATÕHUSUSE
PROJEKTEERIMISEKS JA HINDAMISEKS, LÄHTUDES SISEÕHU KVALITEEDIST,
SOOJUSLIKUST MUGAVUSEST, VALGUSTUSEST JA AKUSTIKAST****Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy
performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting
and acoustics**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2012. aasta märtsikuu numbris.

B.2 Soovituslikud arvutuslikud ventilatsiooni õhuvooluhulgad eluhoonetes

Asendada tabeli B.5 all punkt 3 järgnevalt:

”

3. Kohandada väljatõmbe õhuvooluhulkasid köögist, vannitoast ja tualettruumidest, tulp (4) vastavalt, mille puhul:

3.1. väikese pinnaga elamutes/korterites väljatõmbeõhu vooluhulgad vähenevad;

3.2. suurtes elamutes/korterites suurenevad;“.

ICS 91.140.01 Hoonete tehnoseadmed üldiselt
Võtmesõnad: energiatõhusus, keskkond, sisekliima, ventilatsioon

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee