

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 16147:2011/AC

October 2011

Octobre 2011

Oktober 2011

ICS 27.080; 27.200

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Heat pumps with electrically driven compressors - Testing and
requirements for marking of domestic hot water units

Pompes à chaleur avec compresseur
entraîné par moteur électrique - Essais et
exigences pour le marquage des appareils
pour eau chaude sanitaire

Wärmepumpen mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern - Prüfungen und
Anforderungen an die Kennzeichnung von
Geräten zum Erwärmen von
Brauchwarmwasser

This corrigendum becomes effective on 19 October 2011 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 19 octobre 2011 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 19. Oktober 2011 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2011 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux
membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern
von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 16147:2011/AC:2011 D/E/F

1 Modification to the Foreword

Replace the 10th paragraph, 1st indent, with the following:

“- The new COP_{DHW} is smaller than the former COP_t of EN 255-3, since heat losses of the hot water storage tank are considered in the calculation of the COP_{DHW} , whereas the former standard EN 255-3 did not account these losses.”.