

TUGEVVOOLUPAIGALDISED NIMIVAHELDUPINGEGA ÜLE 1 kV

Osa 1: Üldnõuded

Power installations exceeding 1 kV a.c.

Part 1: Common rules

(IEC 61936-1:2010, modified)

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2012. aasta juuniku numbris.

Lisada lisasse **ZA** alljärgnevad rahvuslikud eritingimused.

Jaotis **Rahvuslik eritingimus**

6.2.9.5 **Island**

Pinnases paikneva kaabli vähimalt nõutav sügavus on 0,7 m.

7.2.6 **Island**

Välistara vähimalt nõutav kõrgus on 2 500 mm.

7.7 **Island**

Pingestatud osade kõrgus H' tavaisikutele juurdepääsetavast pinnast peab nimipingetel U_m kuni 52 kV olema vähemalt $H' = 5\,500$ mm.

EE MÄRKUS Selles eritingimuses on parandatud ingliskeelses originaaltekstis esitatud pingeühiku trükiviga.

ICS 29.020 Elektrotehnika üldküsimused; 29.080.01 Elektriisolatsioon üldiselt

Võtmesõnad: elektriohutus, elektripaigaldis, kõrgepingepaigaldis, maandussüsteem, paigalduspõhimõtted

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon: 605 5050; e-post: info@evs.ee