

MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED**Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja –paikadele
Huvisõidusadamad ja muud samalaadsed paigad****Low-voltage electrical installations****Part 7-709: Requirements for special installations or locations****Marinas and similar locations**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2010. aasta augustikuu numbris.

1. Lisa ZAJaotisRahvuslik eritingimus

709.521.7.2 Kustutada selles jaotises Hispaania kohta käiv rahvuslik eritingimus.

709.55.1.1 *Uus tekst:*

Lisaks standardisarjas IEC 60309 toodutele võib Hispaanias kasutada standardile UNE 20315 vastavaid pistikupesi nimivooluga 16 A.

709.55.1.5 *Uus tekst:*

Hispaanias tuleb iga standardisarjale EN 60309 vastava paigaldatud pistikupesa kohta ette näha vähemalt üks rahvusliku klassi (UNE 20315) pistikupesa.

2. Lisa ZB*Lisada:*JaotisKõrvalekalle

709.55.1.1 **Hispaania**

Vastavalt juhisele RD 842/2002 (*Low Voltage Installation Rules*) peavad pistikupesad vastama standardisarjale UNE-EN 60309 sõltumata voolu väärtusest ja olema järgmiste omadustega:

- nimipinge: 230 V
- nimivool: 16 A
- pooluste arv: 2 ja maanduskontakt
- kaitseaste: IP X6

ICS 29.020 Elektrotehnika üldküsimused; 91.140.50 Elektrivarustussüsteemid
Võtmesõnad: eripaik, huvisõidusadam, madalpinge

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee