

MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED
Osa 7-710: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele
Ravipaigad

Low-voltage electrical installations
Part 7-710: Requirements for special installations or locations
Medical locations
(IEC 60364-7-710:2002, modified)

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2013. aasta maikuu numbris.

Lisada järgmised rahvuslikud eritingimused lisasse **ZA**.

Jaotis	Rahvuslik eritingimus
710.415.2.2	Slovakkia Asendada esimene lõik alljärgnevaga. Rühma 1 kuuluvates ravipaikades ei tohi kaitsejuhtide takistus (koos ühenduste takistusega) pistikupesade kaitsejuhiklemmide, kohtkindlate seadmete kaitsejuhklemmide ega mingite kõrvaliste juhtivate osade ja potentsiaaliühtlustuslati vahel olla üle 0,2 Ω.
710.512.2.1	Slovakkia Asendada lõik enne märkust 4 alljärgnevaga. Elektriseadised (nt pistikupesad ja lülitid) peavad paiknema keskmetevahelisel kaugusel igas suunas vähemalt 0,2 m meditsiinilisest gaasiväljundist, et minimiseerida põlevgaaside süttimise riski.
Tabel B.1, rida 19	Slovakkia Slovakkias kuuluvad hemodialüüsiruumid rühma 2.

ICS 29.020 Elektrotehnika üldküsimused; 91.140.50 Elektrivarustussüsteemid
Võtmesõnad: ehitis, elektriohutus, elektripaigaldis, ravipaik, raviruum

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon: 605 5050; e-post: info@evs.ee