
MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED

**Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine
Turvasüsteemid**

Low-voltage electrical installations

Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment

Safety services

(IEC 60364-5-56:2009)

See parandus on koostatud Euroopa standardi EVS-HD 60364-5-56:2010+A1:2011+A11:2013 „Low-voltage electrical installations — Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment — Safety services“ eestikeelsele versioonile. Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2016. aasta septembrikuu numbris.

Jaotis 560.7.7

Asendada sõnad „metallvarjega ja tulekindlad“ sõnadega „tulekindlad metallvarjega“, et oleks loetav:

560.7.7 Turvasüsteemide vooluahelate juhtmed ja kaablid, väljaarvatult tulekindlad metallvarjega kaablid, peavad olema kõigist muudest juhtmetest ja kaablitest, sealhulgas teiste turvasüsteemide omadest oludekohaselt ja töökindlalt vahekauguste või katete abil eraldatud.

ICS 91.140.50

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee