
ÜMBRISTEGA TAGATAVAD KAITSEASTMED (IP-KOOD)**Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2017. aasta veebruarikuu numbris.

Joonis 1 — Liigend-katsetussõrm

Mõõtehälbed, kui need on märkimata:

Asendada „nurkmõõtmel 0/–10°“ järgmiselt: „nurkmõõtmel 0/–10’ “.

EE MÄRKUS Eestikeelsetes väljaannetes on nurgakraadi tähistamise viga juba parandatud.

ICS 13.260; 29.020

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee