

MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED**Osa 6: Kontrollitoimingud****Low-voltage electrical installations****Part 6: Verification**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2017. aasta detsembrikuu numbris.

Jaotise B.1 „Üldnõuded“ punkt 2) „alalisvoolusüsteemides“

Asendada esimeses loetelupunktis sõna „enimalt“ sõnaga „vähimalt“.

ICS 91.140.50

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee