

**ELEKTRIOHUTUS MADALPINGEVÕRKUDES
VAHELDUVPINGEGA KUNI 1000 V JA ALALISPINGEGA
KUNI 1500 V**

**Kaitstesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed
Osa 1: Üldnõuded**

**Electrical safety in low voltage distribution systems up
to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.**

**Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures**

**Part 1: General requirements
(IEC 61557-1:2019)**

EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- Euroopa standardi EN IEC 61557-1:2021 ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde ja sellel on sama staatus mis jõustumisteate meetodil vastu võetud originaalversioonil. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest;
- jõustunud Eesti standardina inglise keeles detsembris 2021;
- eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmunisega EVS Teataja 2021. aasta detsembrikuu numbris.

Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 17 „Madalpinge“, standardi tõlkimist on korraldanud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus.

Standardi on tõlkinud Tõnu Lehtla, standardi on heaks kiitnud tehnilise komitee EVS/TK 17 eksperdikomisjon koosseisus

Endel Risthein Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts,

Meelis Kärt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Toomas Vinnal Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut,

Ülo Treufeldt Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut,

Mati Roosnurm Eesti Elektroenergeetika Selts,

Arvo Kübarsepp OÜ Auditron,

Olev Sinijärv AS Raasiku Elekter,

Marek Mägi AS Harju Elekter.

Standardis sisalduvad arväärtusrajad eessõnadega *alates* ja *kuni* sisaldavad alati, nagu ka senistes eestikeelsetes normdokumentides, kaasaarvatult rajaväärtust ennast.

Euroopa standardimisorganisatsioonid on teinud Euroopa standardi EN IEC 61557-1:2021 rahvuslikele liikmetele kättesaadavaks 10.12.2021.

Date of Availability of the European Standard EN IEC 61557-1:2021 is 10.12.2021.

See standard on Euroopa standardi EN IEC 61557-1:2021 eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus ning sellel on sama staatus ametlike keelte versioonidega.

This standard is the Estonian [et] version of the European Standard EN IEC 61557-1:2021. It was translated by the Estonian Centre for Standardisation and Accreditation. It has the same status as the official versions.

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.

ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee

English Version

**Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V
AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or
monitoring of protective measures - Part 1: General
requirements
(IEC 61557-1:2019)**

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse
tension au plus égale à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. -
Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de
mesures de protection - Partie 1: Exigences générales
(IEC 61557-1:2019)

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1
000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder
Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen
(IEC 61557-1:2019)

This European Standard was approved by CENELEC on 2021-11-10. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

SISUKORD

EUROOPA EESSÕNA.....	3
EESSÕNA.....	7
1 KÄSITLUSALA.....	10
2 NORMIVIITED.....	10
3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED.....	11
4 NÕUDED.....	18
4.1 Üldnõuded.....	18
4.2 Mõjurid – Talitlusmääramatus (B) ja selle suhteline väärtus (B [%])	18
4.3 Leppelised kasutustingimused.....	19
4.4 Akude kontrolli seadis	19
4.5 Ohutus.....	19
4.6 Elektromagnetiline ühilduvus	20
4.6.1 Häiringukindlus.....	20
4.6.2 Emissioon.....	20
4.7 Mehaaniline tugevus vibratsiooni suhtes	20
5 MÄRGISTUS JA KASUTUSJUHENDID.....	20
5.1 Üldnõue.....	20
5.2 Märgistus.....	20
5.3 Kasutusjuhendid.....	20
5.3.1 Nõuded tunnussuurustele	20
5.3.2 Muu teave.....	21
6 KATSETUSED.....	21
6.1 Üldnõuded.....	21
6.2 Talitlusmääramatus.....	21
6.2.1 Üldnõue.....	21
6.2.2 Asendimuutuse mõju.....	21
6.2.3 Temperatuuri mõju.....	21
6.2.4 Toitepinge mõju.....	21
6.3 Akude kontrolli seadis	22
6.4 Ohutuskatsetused	22
6.5 Elektromagnetilise ühilduvuse katsetused	22
6.6 Mehaanilised nõuded	22
6.7 Märgistus ja kasutusjuhendid.....	22
6.8 Katsetuste aruanded.....	22
Lisa A (teatmelisa) Selgitus mõõtemääramatuse juhendi kasutamiseks standardisarja IEC 61557 korral	23
Lisa B (teatmelisa) Keskkonnaaspektid.....	26
Lisa ZA (normlisa) Normiviited rahvusvahelistele publikatsioonidele koos neile vastavate Euroopa publikatsioonidega	30
Kirjandus.....	32

EUROOPA EESSÕNA

IEC tehnilise komitee TC 85 „Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities“ koostatud dokumendi 85/689/FDIS tekst, rahvusvahelise standardi IEC 61557-1 tulevane kolmas väljaanne on esitatud IEC ja CENELEC-i paralleelsele hääletusele ja CENELEC on selle üle võtnud standardina EN IEC 61557-1:2021.

Kehtestatud on järgmised tähtpäevad:

- viimane tähtpäev dokumendi kehtestamiseks riigi tasandil (dop) 2022-08-10
identse rahvusliku standardi avaldamisega või jõustumisteate meetodil kinnitamisega
- viimane tähtpäev dokumendiga vastuolus olevate rahvuslike (dow) 2024-11-10
standardite tühistamiseks

See dokument asendab standardit EN 61557-1:2007 ning kõiki selle muudatusi ja parandusi (kui neid on).

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CENELEC ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

Standard on koostatud standardimistaotluse alusel, mille on Euroopa Standardimiskomitee (CEN) andnud Euroopa Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.

Igasugune tagasiside ja küsimused selle dokumendi kohta tuleks suunata dokumendi kasutaja rahvuslikule komiteele. Täielik loetelu nende organisatsioonide kohta on leitav CENELEC-i veebilehelt.

Jõustumisteade

CENELEC on rahvusvahelise standardi IEC 61557-1:2019 teksti muutmata kujul üle võtnud Euroopa standardina.

Ametliku väljaande kirjanduse loetelus tuleb viidatud standarditele lisada järgmised märkused:

IEC 60359	MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 60359.
IEC 60364-1	MÄRKUS Harmoneeritud kui HD 60364-1.
IEC 60364-6	MÄRKUS Harmoneeritud kui HD 60364-6.
IEC 60664-1	MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC 60664-1.
IEC 61326 (sari)	MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC 61326 (sari).
IEC 61326-2-4	MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC 61326-2-4.
IEC 62430	MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC 62430.
IEC 62474	MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC 62474.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures –

Part 1: General requirements

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension au plus égale à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection –
Partie 1: Exigences générales



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2019 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigendum or an amendment might have been published.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and once a month by email.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary on electrotechnology, containing more than 22 000 terminological entries in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC -

webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 000 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.



IEC 61557-1

Edition 3.0 2019-07

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures –

Part 1: General requirements

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension au plus égale à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de

surveillance de mesures de protection –

Partie 1: Résistance d'isolement

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

ISBN 978-2-8322-7141-4

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

EESSÕNA

- 1) Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (International Electrotechnical Commission, IEC) on ülemaailmne standardimisorganisatsioon, mis hõlmab kõiki rahvuslikke elektrotehnikakomiteesid (IEC rahvuslikke komiteesid). IEC ülesanne on arendada rahvusvahelist koostööd kõigis elektri- ja elektroonikaalastes standardimisküsimustes. Selleks avaldab IEC lisaks oma muudele tegevusaladele rahvusvahelisi standardeid, tehnilisi spetsifikatsioone, tehnilisi aruandeid, avalikult kättesaadavaid spetsifikatsioone (*Publicly Available Specifications*, PAS) ja juhendeid (edaspidi IEC publikatsioon(id)). Nende koostamine on usaldatud tehnilistele komiteedele; iga IEC rahvuslik komitee, kes on käsitletavast valdkonnast huvitatud, võib selles koostamistöös osaleda. Publikatsioonide koostamises osalevad käsikäes IEC-ga ka rahvusvahelised ja riiklikud organisatsioonid ning vabaühendused. IEC teeb tihedat koostööd Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooniga (International Organization for Standardization, ISO) nende organisatsioonide vahelises kokkuleppes sätestatud tingimuste kohaselt.
- 2) Kuna IEC igas tehnilises komitees on esindatud kõik asjahuvilised rahvuslikud komiteed, väljendavad IEC otsused või kokkulepped olulistes tehnilistes küsimustes suurimal võimalikul määral rahvusvahelist arvamuskonsensust.
- 3) IEC publikatsioonid kujutavad endast rahvusvaheliseks kasutamiseks mõeldud soovitusi ja on sellistena IEC rahvuslikes komiteedes heaks kiidetud. Kuigi on tehtud kõik, et tagada IEC publikatsioonide tehniline täpsus, ei saa IEC vastutada selle eest, mis viisil neid kasutatakse, ega selle eest, kui lõpptarbijad neid valesti mõistab.
- 4) Rahvusvahelise ühtlustamise huvides võtavad IEC rahvuslikud komiteed IEC publikatsioone läbipaistvalt ja suurimal võimalikul määral kasutusele oma rahvuslikes ja regionaalsetes publikatsioonides. Lahknevused IEC publikatsioonide ja vastavate rahvuslike või regionaalsete publikatsioonide vahel peavad olema viimastes selgelt esile toodud.
- 5) IEC ei osuta nõuetele vastavuse tõendamise teenust. Sõltumatud sertifitseerimisasutused osutavad vastavushindamisteenuseid ja mõnes valdkonnas juurdepääsu IEC vastavusmärkidele. IEC ei vastuta sõltumatute sertifitseerimisasutuste osutatud teenuste eest.
- 6) Kõik kasutajad peaksid veenduma, et nad kasutavad selle publikatsiooni uusimat väljaannet.
- 7) IEC-d, selle juhte, töötajaid, teenistujaid ega agente, sealhulgas tehniliste komiteede ja IEC rahvuslike komiteede eksperte ega liikmeid, ei saa pidada vastutavaks mingit liiki otseste ega kaudsete isikuvigastuste, omandi- või muu kahjustuse ega kulude (sealhulgas seaduslike maksude) eest, mis võivad olla tekkinud selle või mõne muu IEC publikatsiooni kasutamisel või sellega seoses.
- 8) Tuleb pöörata tähelepanu selle publikatsiooni normiviidetele. Viidatud publikatsioonide kasutamine on vajalik selle publikatsiooni õigeks rakendamiseks.
- 9) Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et selle IEC publikatsiooni mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. IEC ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

Rahvusvahelise standardi IEC 61557-1 on koostanud IEC tehniline komitee IEC/TC 85 „Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities“.

See kolmas väljaanne tühistab ja asendab 2007. aastal välja antud teist väljaannet. See väljaanne kujutab endast tehnilist uustöötlust.

See kolmas väljaanne sisaldab eelmise väljaandega võrreldes järgmisi olulisi tehnilisi muudatusi:

- a) terminid on kooskõlastatud standardiga IEC 60050;

- b) määramatuse mõõtmine on üle vaadatud juhendi ISO/IEC Guide 98-3:2008 (GUM) jaotise 4.2 valemite kohaselt;
- c) uuendatud ohutuse ja elektromagnetilise ühilduvuse viiteid;
- d) uuendatud märgistamise ja talitusjuhendite viiteid;
- e) uuendatud ohutuse ja elektromagnetilise ühilduvuse katsetuste viiteid;
- f) lisa **A** sisaldab selgitusi mõõtemääramatuse kohta;
- g) lisa **B** käsitleb keskkonnaaspekte.

Selle rahvusvahelise standardi tekst põhineb järgmistel dokumentidel:

Lõppkavand	Hääletusaruanne
85/689/FDIS	85/692/RVD

Täieliku teabe selle standardi heakskiiduhääletuse kohta saab ülaloodud tabelis viidatud hääletusaruandest.

See dokument on koostatud ISO/IEC direktiivi 2. osa kohaselt.

Standardisarja IEC 61557 üldpealkirjaga „Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures“ kõikide osade loetelu on leitav IEC veebilehelt.

Komitee on otsustanud, et selle dokumendi sisu jääb muutumatuks kuni alalhoiutähtpäevani, mis on toodud IEC veebilehel <http://webstore.iec.ch> vastava dokumendiga seotud andmetes. Sellel kuupäeval dokument kas

- kinnitatakse uuesti,
- tühistatakse,
- asendatakse uustöötusega või
- muudetakse.

SISSEJUHATUS

Standard IEC 60364-6 sätestab standardnõuded TN-, TT- või IT-süsteemis paigaldiste vastuvõtukatsetustele, korralisele seirele ja katsetustele pärast paigaldise muutmist. Peale katsetamise üldiste soovitude sisaldab IEC 60364-6 ka nõudeid, mille täidetust tuleb mõõtmistega kontrollida. Konkreetseid nõudeid kasutatavate mõõteseadmete tunnusnäitajatele sisaldab standard IEC 60364-6 aga üksnes vähestel erijuhtudel, näiteks isolatsioonitakistuse mõõtmise käsitlemisel. Skeemid, mis on näidatena esitatud standardis IEC 60364-6 ja kirjeldatud selle tekstis, ei sobi enamasti tegelikult kasutamiseks.

Katsetused toimuvad paigaldistes, mis võivad sisaldada ohtliku pingega ahelaid ja kus seadmete ettevaatamatu käsitlemine või nende rike võib kergesti põhjustada õnnetust. Seetõttu tuleb kasutada mõõteriistu, mis lisaks mõõtmiste lihtsustamisele tagavad ka ohutute mõõtemetodite kasutamise.

Elektri- ja elektroonikamõõteriistade ohutuse üldreeglite (IEC 61010-1) rakendamine kaitsemeetmete katsetamisel pole omaette piisav. Mõõtmiste sooritamise paigaldises võib põhjustada ohtu mitte ainult tehnilisele personalile, vaid olenevalt mõõteviisist ka kolmandatele isikutele.

Eri tootjate mõõteriistade abil saadud ühtviisi usaldusväärsed ja võrreldavad mõõtmistulemused on ühtlasi tähtis eeldus paigaldise objektiivseks hindamiseks, näiteks selle korralisel kontrollil, isolatsiooni pidevseirel või toimivusgarantii puhul.

Standardisari IEC 61557 on koostatud eesmärgil sätestada üldpõhimõtted elektriohutuse kontrollimisel kasutatavatele mõõte- ja seireseadmetele ning mõõtmiste sooritamisele ülaltoodud tunnustele vastavates elektripaigaldistes nimi-vahelduvpingega kuni 1000 V ja nimi-alalispingega kuni 1500 V.

Selleks on standardis IEC 61557-1 käsitletud järgmised üldnõuded (teised standardisarja IEC 61557 osad käsitlevad lisanõudeid või kõrvalekaldeid):

- kaitse välispingete eest;
- kaitseklass II (väljaarvatult isolatsiooniseireseadmed ja isolatsioonirikete lokaliseerimissüsteemid);
- mõõteriistal tekkida võivate ohtlike puutepingete nõuded ja kaitse nende eest;
- ühendusskeemide hindamisnõuded juhistikuvigade kindlakstegemiseks katsetatud seadmes;
- mehaanikaalased erinõuded;
- mõõtemetodid;
- mõõdetavad suurused;
- talitluse suurim võimalik mõõtemääramatus;
- mõõtmisi mõjutavate suuruste katsetusnõuded ja talitlusmääramatuse arvutamine;
- mõõteriistade määramatused sellekohastes standardites kehtestatud läviväärtustel;
- tüüp- ja tavakatsetuste põhimõtted ja nõutavad katsetustingimused.

Erinevalt tavapärasest leppest on terminid ja määratlused, mida esineb korduvalt ka standardisarja teistes osades, loetletud standardi IEC 61557-1:2019 peatükis 3. Vaid need terminid ja määratlused, mis on olulised ainult standardisarja IEC 61557 vastavas osas, on loetletud vastava osa peatükis 3.

1 KÄSITLUSALA

Standardisarja IEC 61557 see osa määratleb põhinõuded mõõte- ja seireseadmetele elektriohutuse kontrollimisel madalpingevõrkudes ja -paigaldistes nimi-vahelduvpingega kuni 1000 V ja nimi-alalispingega kuni 1500 V.

Kui mõõteseade või mõõtepaigaldis on ette nähtud mitme selles standardisarjas käsitletava mõõtmise sooritamiseks, tuleb iga sellise mõõtmistoimingu puhul rakendada standardisarja vastavat osa.

MÄRKUS Mõõteseadmete all mõistetakse edaspidi kõiki katsetus-, mõõte- ja seireseadmeid.

Standardisarja IEC 61557 teised osad käsitlevad lisanõudeid või kõrvalekaldeid.

See standard ei käsitle funktsionaalset ohutust ega küberturvalisust.

2 NORMIVIITED

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

IEC 60038:2009. IEC standard voltages

IEC 60529:1989. Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

IEC 60529:1989/AMD1:1999

IEC 60529:1989/AMD2:2013¹

IEC 61010-1:2010. Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements

IEC 61010-1:2010/AMD1:2016²

IEC 61010-031. Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 031: Safety requirements for hand-held and hand-manipulated assemblies for electrical test and measurement

IEC 61010-2-030:2017. Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits

IEC 61010-2-032. Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement

IEC 61010-2-034:2017. Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-034: Particular requirements for measurement equipment for insulation resistance and test equipment for electric strength

IEC 61326-1:2012. Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements

¹ On olemas konsolideeritud versioon sellest väljaandest, mis sisaldab standardit IEC 60529:1989 ning standardimuudatusi IEC 60529:1989/AMD1:1999 ja IEC 60529:1989/AMD2:2013.

² On olemas konsolideeritud versioon sellest väljaandest, mis sisaldab standardit IEC 61010-1:2010 ja standardimuudatusi IEC 61010-1:2010/AMD 1:2016.

IEC 61557-8:2014. Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

IEC 61557-9:2014. Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Standardi rakendamisel kasutatakse allpool esitatud termineid ja määratlusi.

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel aadressidel:

- IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt <http://www.electropedia.org/>;
- ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt <http://www.iso.org/obp/>.

3.1

võrgu nimipinge (*nominal system voltage*)

U_n

pinge, millele elektrivõrk või seadmed on ette nähtud ja mille järgi valitakse teatavad talitlustunnusuurused

value of the voltage by which the distribution system is designated and to which certain characteristics are assigned

3.2

pinge maa suhtes (*voltage against earth*)

U_0

<maandatud neutraalpunktiga jaotusvõrgus> pinge faasijuhi ja maandatud neutraalpunkti vahel

<in distribution systems with an earthed neutral point> voltage between a phase conductor and the earthed neutral point

3.3

pinge maa suhtes (*voltage against earth*)

U_0

<kõikides muudes jaotusvõrkudes> pinge maast isoleeritud faasijuhi ja maa vahel, kui üks faasiuhtidest on maalühises

<in all other distribution systems> voltage present between the remaining phase conductors and earth when one of the phase conductors is short-circuited to earth

3.4

rikkepinge (*fault voltage*)

U_f

pinge, mis tekib isolatsiooni rikke korral antud rikkepunkti ja nullpotentsiaaliala vahel

voltage between a given point of fault and reference earth resulting from an insulation fault

[ALLIKAS: IEC 60050-826:2004, 826-11-02, muudetud – Lisatud on tähis.]