

**EHITISTE TULEOHUTUS**

**Osa 1: Sõnavara**

**Fire safety of constructions**

**Part 1: Vocabulary**

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

## EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- standardi EVS 812-1:2013 uustöötlus;
- jõustunud sellekohase teate avaldamisega EVS Teataja 2017. aasta juulikuu numbris.

Standardi koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 5 „Tuletõrje- ja päästevahendid“, standardi koostamist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Standardi on koostanud Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Raido Jalas, standardi on heaks kiitnud EVS/TK 5.

Standardi uustöötlusega sisseviidud peamised muudatused on järgmised:

- lisatud ja muudetud ning kustutatud termineid seoses ehituslike tuleohutusnõuete määrase muutmisega;
- muudetud viiteid.

Standardisarja EVS 812 üldpealkirjaga „Ehitiste tuleohutus“ kuuluvad järgmised standardi osad:

- Osa 1: Sõnavara,
- Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid,
- Osa 3: Küttesüsteemid,
- Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus,
- Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus,
- Osa 6: Tuletõrje veevarustus,
- Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus,
- Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus.

Standardi mõni osa või mõni standardis kirjeldatud lahendus võib olla patendiõiguse objekt. EVS ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile [standardiosakond@evs.ee](mailto:standardiosakond@evs.ee).

ICS 01.040.13; 13.220; 91.010

### **Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele**

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht [www.evs.ee](http://www.evs.ee); telefon 605 5050; e-post [info@evs.ee](mailto:info@evs.ee)

**SISUKORD**

1	KÄSITLUSALA.....	4
2	NORMIVIITED.....	4
3	SÕNAVARA.....	4
	Lisa A (teatmelisa) Tähestikregistrid .....	31
	Kirjandus.....	37

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

## 1 KÄSITLUSALA

See Eesti standard sätestab ehitusliku tuleohutuse mõisted, mis on kasutusel siseministri 30.03.2017 määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ja standardisarjas EVS 812.

## 2 NORMIVIITED

Alljärgnevalt loetletud dokumendid, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või osaliselt vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

EVS-EN 1279-5. Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 5: Vastavushindamine

EVS-EN 14351-1. Aknad ja ukсед. Tootestandard, toodete omadused. Osa 1: Aknad ja välisüksed

## 3 SÕNAVARA

### 3.1

#### **atrium**

#### **atriumruum** (*atrium space, atrium room*)

valguskatusega kaetud siseõu või läbi mitme korruse ulatuv ruum, mis on ühenduses siseõue või aatriumit ümbritsevate ruumidega

### 3.2

#### **alarmiseade** (*alarm device*)

seade, mille abil tulekahjuteade antakse heli- ja/või valgussignaalina

(vt [11] § 2 p 5)

### 3.3

#### **alternatiivsed evakuatsiooniteed** (*alternative escape routes*)

evakuatsiooniteed, mis on piisavalt eraldatud kas liikumise suunaga, paiknemisega või tuletõkkekonstruktsioonidega ja millega on tagatud vähemalt ühe tee kasutamine juhul, kui mõni ettenähtud evakuatsiooniteedest on tulest haaratud

[ALLIKAS: EVS-ISO 8421-6:2000, muudetud]

### 3.4

#### **analüütiline tõendamine** (*analytic proof*)

meetod, millega tõendatakse ehitise vastavust olulistele tuleohutusnõuetele, kui ehitis ei vasta õigusaktides toodud piirväärtustele või standardites toodud lahendustele

(vt [1] § 4 lg 1)

Eristatakse järgmisi meetodikaid:

#### 3.4.1

#### **kvalitatiivne hinnang** (*qualitative assessment*)

põhineb statistikal, kogemustel, katsetel, teadus- ja arendustegevuste raportitel või muudel sarnastel dokumentidel

(vt [1] § 4 lg 2)