

TEHNILISTE PAIGALDISTE TERMILINE ISOLEERIMINE**Osa 5: Torustike, mahutite ja seadmete isoleerimine****Isolatsiooni paksuse määramine****Thermal insulation of technical equipment****Part 5: Insulation of pipes, vessels and equipment****Dimensioning**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2023. aasta septembrikuu numbris.

Tabel 8c „Kondensaativastane isolatsioon, eraldi kattega poorkummiisolatsiooni minimaalpaksus, mm. Isolatsiooni klass: klass 3. Pinna emissiivsus 0,1 (katteta). Lambda väärtused: 40/45/55/80 mW/(mK), temperatuurid 10/50/100/200 °C. Ümbritseva õhu (keskkonna) temperatuur +20 °C. Õhu liikumise kiirus 0 m/s“

Asendada tabeli 8c pealkirjas sõna „poorkummiisolatsiooni“ sõnaga „mineraalvillisolatsiooni“.

ICS 27.220; 91.120.10

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee