

VALGUS JA VALGUSTUS

Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused

Light and lighting

Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2024. aasta detsembrikuu numbris.

1. Termin 3.5.43

Asendada termin „väljapääsutee“ terminitega „väljapääsutee, evakuatsioonitee“.

2. Termin 3.5.44

Asendada termin „väljapääsutee valgustus“ terminitega „väljapääsutee valgustus, evakuatsioonitee valgustus“.

3. Termin 3.5.50

Asendada määratluses sõnad „väljapääsu-hädavalgustuse“ sõnaga „hädavalgustuse“.

4. Termin 3.5.64

Asendada termin „paanikavastane valgustus“ terminiga „avatud ala (paanikavastane) valgustus“.

5. Termin 3.5.101

Asendada määratlus „hädavalgustuse osa, mis annab valgust inimestele, kellel on lubatud voolukatkestuse ajal ajutiselt ruumis viibida ja teostatavatele töödele on tehtud riskihindamine“ määratlusega „hädavalgustuse osa, mis annab valgust inimestele, kellel on lubatud elektritoite katkestuse ajal ajutiselt ruumis viibida ja on tehtud riskihindamine tegevuste kohta, mida on lubatud teha“.

ICS 01.040.91; 91.160.01

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee