

English Version

**Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
(IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015)**

Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code
IP)
(IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015)

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
(IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015)

This corrigendum becomes effective on 2 December 2016 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015 was approved by CENELEC as EN 60529:1991/AC:2016-12 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60529
Edition 2.2 2013-08

Degrees of protection provided by
enclosures (IP Code)

IEC 60529
Édition 2.2 2013-08

Degrés de protection procurés par
les enveloppes (Code IP)

C O R R I G E N D U M 2

Figure 1 – Jointed test finger

Tolerances on dimensions without specific
tolerance:

Replace " on angles: 0/–10° " *by*
" on angles: 0/–10' ".

Figure 1 – Doigt d'épreuve articulé

Tolérances des dimensions sans
indication de tolérance:

Remplacer " sur les angles: 0/–10° " *par*
" sur les angles: 0/–10' ".