

VALGUS JA VALGUSTUS
Spordivalgustus**Light and lighting**
Sports lighting

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2022. aasta oktoobrikuu numbris.

Tabel A.2

Asendada punkti a lause „Sellesse lae osasse, mis ulatub ringitaoliselt 4 m kaugusele korvist, ei tohi paigutada valgusteid.“ järgmiselt:

„Sellesse lae osasse, mis on korvi ümbritseva 4 m läbimõõduga ringi kohal, ei tohiks paigutada valgusteid.“

ICS 91.160.01; 97.220.10

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee